



PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES

Data de atualização:

15/03/2018

Revisão:

0

Item	Data Início	Data Término	Descrição da Intervenção	Motivos	Ponto	Duração (horas)
1	07/03/2018 00:00	07/03/2018 04:00	Substituição da válvula de bloqueio à montante do tramo A de regulagem do PE Duque de Caixas	Válvula apresenta passagem de gás	PE Duque de Caixas	4,00